Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 618-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem

Numéro d'entreprise: 0408.677.925

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 618-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **5**

Période de validité : **2026-04-19 - 2031-04-18**

La version originale de ce certificat est en néerlandais.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 618-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

ATECON vzw

Prins Boudewijnlaan 41 bus 8

2650 Edegem

Ondernemingsnummer: 0408.677.925

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 618-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : **5**

Geldigheidsduur : **2026-04-19 - 2031-04-18**

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 618-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem

Enterprise number: 0408.677.925

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 618-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **5**

Validity period : **2026-04-19 - 2031-04-18**

Original version of this certificate is in Dutch.

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 618-INSP

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem

Unternehmensnummer: 0408.677.925

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 618-INSP, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter www.belac.be verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

Fassung : **5**

Gültigkeitsdauer : **2026-04-19 - 2031-04-18**

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.

.be

BELAC BELAC BELAC

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

618-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012
Onafhankelijkheid Type A

Versie / Version / Version / Fassung	11/1
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-04-19 – 2031-04-18

Maureen Logghe
Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à / The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise / Enterprise number / Unternehmensnummer: 0408.677.925

BELAC BELAC BELAC

Toepassingsdomein	Type keuring	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Referentie procedure (intern)	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / *Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension*	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / *Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)*	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / *RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.*	EK1	op terrein
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / *Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)*	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / *RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.*		op terrein
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / *Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)*	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / *RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1*		op terrein
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / *Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)*	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / *RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.*		op terrein
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / *Visite de contrôle libre d'une ancienne installation*	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / *RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.*		op terrein

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / *Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion*	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / *Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)*	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / *RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.*	EK2 EK3	op terrein
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / *Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)*	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / *RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.*		op terrein
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / *Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)*	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / *RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.*		op terrein
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / *Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail*	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / *Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2* (art III 2-13)		op terrein
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / *Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)*	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / *Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2* (art III 2-14)		op terrein

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / *Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion*	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / *Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)*	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / *RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.*	EH1 / EH2	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / *Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)*	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / *RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.*		op terrein
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / *RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.*		op terrein
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / *Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail*	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / *Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2* (art III 2-13)		
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / *Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)*	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / *Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2* (art III 2-14)		
Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / *Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.*				

Toepassingsdomein	Type keuring	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Referentie procedure (intern)	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Dichtheidscontrole gasinstallaties	Conformiteitsonderzoek	NBN D 51-003 §4.7; NBN D 51-004§5.11	GK1	Edegem
	Periodiek onderzoek			
Installaties <70kW (leidingen en toestelgebonden eisen)	Conformiteitsonderzoek	NBN D 51-003; NBN D 51-004 (voor de delen met MOP ≤ 100mbar en DN ≤ 50); NBN/DTD B 61-002	GK2	Edegem
	Periodiek onderzoek			
Installaties ≥ 70kW (leidingen en toestelgebonden eisen)	Conformiteitsonderzoek	NBN D 51-003; NBN D 51-004 (voor de delen met MOP > 100mbar en DN > 50); NBN/DTD B 61-001	GK3	Edegem
	Periodiek onderzoek			

Toepassingsdomein	Type keuring	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Referentie procedure (intern)	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Branddetectieinstallaties / Installations détection d'incendie	Inspections périodiques des installations / Periodieke inspecties van installaties	NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2; NBN S21-112-3	BD1	op terrein
Branddetectieinstallaties / Installations détection d'incendie	Mise en service des installations & Inspections périodiques des installations / Indienststelling van installaties & Periodieke inspecties van installaties	NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2; NBN S21-112-3	BD1	op terrein